



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

« 30 » января 2018 г.
10 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-9001-384/А-8**


По адресу: 197371, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 50, корп. 3, лит. А.

На основании распоряжения от 15.12.2017 № 07-9001/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга» (ГБОУ школа № 688 Приморского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 23.01.2018 по 10 час. 00 мин. 30.01.2018.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней (40 часов).

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
10 час. 00 мин. 23.01.2018, директор ГБОУ школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга Михайлова Юлия Валерьевна.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей Северо-Западного управления Ростехнадзора Лаппо Максим Васильевич.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга Михайлова Юлия Валерьевна, заместитель директора по АХР ГБОУ школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга Власова Роза Рафаильевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:

Адрес юридический/фактический: 197371, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 50, корп. 3, лит. А.

Основной вид деятельности: образование среднее общее.

ИНН 7814046783, ОГРН 1027807590150, ОКВЭД 85.14, ОКОПФ 75203, ОКФ 13.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Факс: 306-60-10.

Руководитель: директор, Михайлова Юлия Валерьевна, тел. 306-60-10.

Главный инженер: ---.

Ответственный за электрохозяйство: заместителя директора по АХР, Власова Роза Рафаильевна, тел. 306-60-10.

Заместитель ответственного за электрохозяйство: учитель физкультуры, Шевляков Алексей Юрьевич, тел. 306-60-10.

Разрешенная нагрузка: 166,5 кВт.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 г.: 49600 кВт*ч.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ПС-96 ОЗЕРО ДОЛГОЕ, ф. 96-55/155, ТП 29759, ТП 29761.

Наличие ТЭП: ---.

Договор электроснабжения от 21.12.2017 № 78130000030789 между АО «Петербургская сбытовая компания» и Потребителем.

Акт № б/н от 07.10.2005 разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «Ленэнерго» и Потребителем.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электроустановки осуществляется электротехническим персоналом ООО «РЭК» на основании контракта № ГБОУ688-А18 от 21.12.2017.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения

1.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	ПТЭЭП, п. 2.2.17	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
2.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	ПТЭЭП, п. 2.12.12	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
3.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.6.4	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
4.	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП, п. 2.2.39	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
5.	Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 46.4	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
6.	В распределительных и групповых щитах оборудование покрыто пылью и грязью.	ПТЭЭП, п. 2.2.17	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки

7.	Исполнение штепсельной розетки в моечной не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44.	ПУЭ, п. 1.1.20	Заместитель директора по АХР Р.Р. Власова. Устранено в ходе проверки
----	---	----------------	--

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

Главный государственный инспектор

М.В. Лаппо



(подпись)

Директор

ГБОУ школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга

Ю.В. Михайлова



(подпись)

Прилагаемые к акту документы: ---.


Подписи лиц, проводивших проверку: _____



М.В. Лаппо

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор ГБОУ школы № 688 Приморского района Санкт-Петербурга
Михайлова Юлия Валерьевна



(подпись)

« 30 » января 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
